

## Общая характеристика

В состав АО «З-Энергоорталык» входят следующие энергообъекты:

**I. ТЭЦ-3** работает круглогодично в комбинированном режиме, выпуска электрической и тепловой энергии.

1.1. Установленная электрическая мощность станций 160 МВт. Рабочая мощность станций составляет до 80 МВт летом и до 160 МВт зимой.

1.2. Тепловая мощность станций позволяет выдавать до 500 Гкал/час тепла в горячей воде и до 205 т/час пара разных параметров (60 атм, 35атм, 16атм)

**II.** В состав Цеха локальных теплоисточников (ЦЛТИ) АО «З-Энергоорталык» входят следующие объекты:

2.1 Районная котельная РК-3.

2.2 Котельная К-19

2.3 Котельная К-24

2.4 Котельная К-54

2.5 Котельная ПМК-49

Котельные осуществляют теплоснабжение потребителей города Шымкент только в отопительный период

**III.** Информация о наличии свободных и доступных мощностей, пропускных способностей сетей регулируемых коммунальных услуг, а также схемы инженерных коммуникаций АО «З-Энергоорталык» за **1-й квартал 2019 г.**

3.1. АО «З-Энергоорталык» в 1-ом квартале 2019 года выработало **228 048,2 тыс. кВт/ч (ожидаемая)** электроэнергии и реализовано **206 469,3 тыс. кВт/ч (ожидаемая)**.

Свободных и доступных мощностей по электроэнергии на ТЭЦ-3 не имеются.

ТЭЦ-3 имеет возможность отпускать промышленный пар потенциальным потребителям при получении технических условий на подключение и заключения договора на поставку.

**IV.** Использование тепловой мощности АО «З-Энергоорталык» за **1-й квартал 2019 г.**

4.1. Суммарная установленная мощность теплофикационного оборудования ТЭЦ-3 на отпуск тепла потребителям города Шымкент составляет 693,0 Гкал/ч.

Располагаемая мощность -579,0 Гкал/ч.

Средняя часовая тепловая нагрузка за **1-й квартал 2019 г.** – **135 Гкал/ч (ожидаемая)**.

4.2. Использование тепловой мощности по локальным котельным за 1-й квартал 2019 г.

№ №	Марка котлоагрегата	Тип котлоагрегата	Режим работы	Установле нная мощность Гкал/час	Располагаемая мощность Гкал/час	Фактическая средняя нагрузка Гкал/час
РК 3						
1	КВГМ-20	водогрейный	2 к/а в работе 1 к/а в резерве	60	40	12,7
К – 24						
2	ДКВР - 20/13	паровой	1 к/а в работе 1 к/а в резерве	22,6	11,3	7,44
К -54						
3	ДКВР - 6,5/13	паровой	1 к/а в работе 1 к/а в резерве	7,4	3,7	1,4
К- 19						
4	НР -18	водогрейный	2 к/а в работе 1 к/а в резерве	1,38	0,92	0,46
ПМК – 49						
5	НР -18	водогрейный	1 к/а в работе 1 к/а в резерве	0,92	0,46	0,09

Примечание:

- Схема инженерных коммуникаций остаётся без изменений.

**К-54**

# Принципиальная схема теплоисточников и сети АО «3-Энергоорталык»

**РК-3**

**ПМК-49**

**К-24**

**Магистральные  
тепловые сети: 11,7 км**



**К-19**



**ТЭЦ-3**

