

Расчет показателей эффективности реализации инвестиционной программы за 2024 год
Акционерное общество "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение"
(наименование субъекта)
услуги по производству тепловой энергии
(вид деятельности)

№	Вес целевого показателя, в процентах	Наименование данных	Единица измерения	Целевое значение, принятое на отчетный год	Фактическое значение за отчетный год	Значение показателей эффективности реализации	Оценка
						абсолютное отклонение	
по г.Рудный за 2024 год			тыс.тенге	962 474	1 056 018	93 544	
1		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт парового котла БКЗ-220 ст.№4	тыс.тенге	263 339	298 536	35 196	достигнут
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "Капитальный ремонт парового котла БКЗ-220 ст.№4".	шт.	1	1	0	
целевые показатели по капитальному ремонту парового котла БКЗ-220 ст.№4							
1.1.	не установлено утвержденной инвест. программой	Снижение износа основных средств	%	не установлено утвержденной инвест. программой	17,9	-	
2		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№5	тыс.тенге	296 492	313 564	17 072	достигнут
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№5".	шт.	1	1	0	
целевые показатели по капитальному ремонту водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№5							
2.1.	не установлено утвержденной инвест. программой	Снижение износа основных средств	%	не установлено утвержденной инвест. программой	45,5	-	
3		Капитальный ремонт основного оборудования котельного цеха. Замена кубов ВЗП II ступени парового котла Е-280 ст. № 6	тыс.тенге	92 302	105 882	13 580	достигнут
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "Замена кубов ВЗП II ступени парового котла Е-280 ст. № 6".	шт.	1	1	0	
целевые показатели по замене кубов ВЗП II ступени парового котла Е-280 ст. № 6							
3.1.	не установлено утвержденной инвест. программой	Снижение износа основных средств	%	не установлено утвержденной инвест. программой	1,9	-	
4		ТЦ. Реновация турбоагрегата ст.№2 тип Т-54/25-90», для нужд филиала АО «ССГПО» - «Электростанция» в 2023 - 2025г	тыс.тенге	209 147	233 669	24 522	достигнут
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "ТЦ. Реновация турбоагрегата ст.№2 тип Т-54/25-90», для нужд филиала АО «ССГПО» - «Электростанция» в 2023 - 2025г".	шт.	1	1	0	
целевые показатели по реновации турбоагрегата ст.№2 тип Т-54/25-90							
4.1.	не установлено утвержденной инвест. программой	Снижение износа основных средств	%	не установлено утвержденной инвест. программой	*	-	
5		Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха. Устранение дефектов турбины Т-58/25-90 ст.№1 по результатам технического диагностирования	тыс.тенге	15 700	17 258	1 558	достигнут
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "Устранение дефектов турбины Т-58/25-90 ст.№1 по результатам технического диагностирования".	шт.	1	1	0	
целевые показатели по устранению дефектов турбины Т-58/25-90 ст.№1 по результатам технического диагностирования							
5.1.	не установлено утвержденной инвест. программой	Снижение износа основных средств	%	не установлено утвержденной инвест. программой	2,2	-	
6		Капитальный ремонт основного оборудования турбинного цеха. Устранение дефектов турбины Т-54/25-90 ст.№2 по результатам технического диагностирования	тыс.тенге	22 706	27 401	4 696	достигнут
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "Устранение дефектов турбины Т-54/25-90 ст.№2 по результатам технического диагностирования".	шт.	1	1	0	
целевые показатели по устранению дефектов турбины Т-54/25-90 ст.№2 по результатам технического диагностирования							
6.1.	не установлено утвержденной инвест. программой	Снижение износа основных средств	%	не установлено утвержденной инвест. программой	3,5	-	

№2	Вес целевого показателя, в процентах	Наименование данных	Единица измерения	Целевое значение, принятое на отчетный год	Фактическое значение за отчетный год	Значение показателей эффективности реализации	Оценка
						абсолютное отклонение	
7		Замена подающего и обратного трубопроводов сетевой воды промышленной зоны Ду800	тыс.тенге	37 889	36 128	-1 761	достигнут
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "Замена подающего и обратного трубопроводов сетевой воды промышленной зоны Ду800".	м	197	197	0	
		целевые показатели по замене подающего и обратного трубопроводов сетевой воды промышленной зоны Ду800					
7.1.	не установлено утвержденной инвест. программой	Снижение износа основных средств	%	не установлено утвержденной инвест. программой	11,1	-	
8		Замена подающего участка трубопровода пожарно-питьевой воды станции	тыс.тенге	24 899	23 581	-1 318	достигнут
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "Замена подающего участка трубопровода пожарно-питьевой воды станции".	м	96	96	0	
		целевые показатели по замене подающего участка трубопровода пожарно-питьевой воды станции					
8.1.	не установлено утвержденной инвест. программой	Снижение износа основных средств	%	не установлено утвержденной инвест. программой	46,7	-	

Примечание: *Эффект от выполнения мероприятия будет достигнут после ввода основных средств.

Генеральный директор АО «ССГПО»

В.М. Новоселов



С.В. Кузьменко